



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Сектор за електроенергетику
Одељење за електроенергетску инспекцију
Београд

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи инспекцијски надзор)

**КОНТРОЛНА ЛИСТА
ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -
ДАЛЕКОВОДИ КЛ-03-03/06**

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (привредног друштва или предузетника)	
Број решења из АПР:	
Број лиценце за обављање енергетске делатности:	
Напомена: У случају да надзирани субјект није прибавио лиценцу за обављање енергетске делатности преноса електричне енергије и управљања преносним системом, дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом, дистрибуције електричне енергије и управљања затвореним дистрибутивним системом, сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)	

ПОДАЦИ О ЕНЕРГЕТСКОМ ОБЈЕКТУ		
Назив и напонски ниво енергетског објекта		
Ознака/редни број енергетског објекта		
Локација енергетског објекта	Места прикључења	
	Повезује ТС	
	Дужина трасе далеководи	
Име и презиме запосленог (одговорног лица)		
Функција запосленог (одговорног лица)		
Телефон		

2. ДОЗВОЛЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
Енергетска дозвола	☐ Да ☐ Не
Грађевинска дозвола (реконструкције, адаптације, санације, изградња нових објеката)	☐ Да ☐ Не
Употребна дозвола	☐ Да ☐ Не
Главни пројекати (навести списак уколико постоје)	☐ Да ☐ Не
Пројекти изведеног објекта (навести списак уколико постоје)	☐ Да ☐ Не
За далековод постоји микро пројекат	☐ Да ☐ Не

3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ОПРЕМИ	
Далековод изграђен као (ваздушни, кабловски или мешовити)	Унети у записник
Подаци о опреми (пресек водова, врсте стубова, врсте изолатора и остало)	Унети у записник

4. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ (Службени гласник РС, бр.145/14.)
ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ (Службени гласник РС, бр.36/15)
ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ (Службени гласник РС, бр.25/14.)
ПРАВИЛНИК о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији; "Службени гласник РС", бр.87/2015
ПРАВИЛНИК о стручном испиту за лица која обављају послове у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; "Службени гласник РС", бр.39/2013
ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V; "Службени лист СРЈ", бр. 61/1995
ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V; "Службени лист СФРЈ", бр. 4/1974 и 13/1978, "Службени лист СРЈ", бр. 61/1995
ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV; "Службени лист СФРЈ" бр. 65/1988 и "Службени лист СРЈ" бр. 18/1992
ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова; "Службени лист СРЈ" бр. 41/1993
ПРАВИЛА о раду преносног система за пренос електричне енергије "Службени гласник РС", бр.55/2008
ПРАВИЛНИК о одржавању ЕЕО ЈП ЕМС (за ДВ ЕМС-а)
ЗБИРКА техничких препорука ЕД Србије (за ДВ ОДС-а)

5. ПОДАЦИ О ПРЕТХОДНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ	
Записник о претходном инспекцијском прегледу	☐ Да ☐ Не
Решење по претходном инспекцијском прегледу	☐ Да ☐ Не
Контрола испуњености мера из решења везаног за претходни инспекцијски преглед (извештаји енергетских субјеката)	☐ Да - 2 ☐ Не - 0

6. ИЗВЕШТАЈИ О ИСПИТИВАЊУ И РЕВИЗИЈАМА	
Преглед ДВ у роковима из Правилника	☐ Да - 5 ☐ Не - 0
Отклоњени сви недостаци из извештаја о прегледу ДВ.	☐ Да - 8 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 4
Мерење отпора уземљења стубова ДВ у року	☐ Да - 5 ☐ Не - 0
Отпори уземљења стубова ДВ задовољавају захтеве <i>Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.</i>	☐ Да - 5 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 2
Уземљење заштитних ужади прописно изведено (уведени у постројења).	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Стубови ДВ нису захваћени већим степеном корозије.	☐ Да - 3 ☐ Не - 0
Стубови без оштећења (не недостају дијагонале и сл.).	☐ Да - 5 ☐ Не - 0
Изолатори и изолаторски ланци без оштећења	☐ Да - 3 ☐ Не - 0
Проводници без оштећења	☐ Да - 3 ☐ Не - 0
Веза стуба са уземљивачем исправна и приступачна.	☐ Да - 3 ☐ Не - 0
Радови у заштитној зони ДВ се изводе у складу са одредбама Закона о енергетици (Заштита електроенергетских објеката).	☐ Да - 5 ☐ Не - 0
Укрштање других објеката са ДВ у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (сигурносна висина, удаљеност, изолација).	☐ Да - 8 ☐ Не - 0

7. ПРОВЕРЕ ПОЗНАВАЊА ПРОПИСАНИХ МЕРА И УПУТСТАВА ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ПОВЕРЕНО РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ	
Извештаји о извршеним проверама	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Обављени лекарски прегледи запослених	☐ Да - 2 ☐ Не - 0

8. ВИЗУЕЛНИ ПРЕГЛЕД ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА	
Стубови ДВ уредно обележени (број стуба и табла упозорења).	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Растиње на целој траси не угрожава сигурносну удаљеност.	☐ Да - 5 ☐ Не - 0
Темељи стубова у добром стању и без растиња	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Настављање проводника у складу са Правилником	☐ Да - 2 ☐ Не - 0

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА

Цела контролна листа – Могући укупан број бодова : 72 (100%)

Назором УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА: _____ (%)

Р.бр.	Степен ризика	Број бодова у надзору у %
1.	Незнатан	96 - 100
2.	Низак	91 - 95
3.	Средњи	85 - 90
4.	Висок	76 - 84
5.	Критичан	75 и мање

ПРИСУТНО ЛИЦЕ

М.П.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ
ИНСПЕКТОР
